

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"

Юридический адрес: 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13
e-mail: fbuz@27.khv.ru
ОГРН 1052700148335 ИНН 2721124655

Адреса мест осуществления деятельности: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, помещение 1002, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 682813, Хабаровский край, Советская Гавань г, Киевская ул, дом 35, тел.: 8(42137) 7-09-67, e-mail: vaninocg@mail.vanino.ru; 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680021, Хабаровский край, Хабаровск г, Станционная ул, дом 4А, тел.: 8 (4212) 78-97-79, e-mail: fizfactor.khv@mail.ru; 682460, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре г, Володарского ул, дом 22, тел.: 8 (42135)2-24-36, e-mail: cgsn@nikol.ru; 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63, тел.: 8(4212)78-99-15, e-mail: bak_lab27@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AT64



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.Ю. Мисюра
30.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27-01-02/02718-25 - 27-01-02/02719-25 от 30.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР" СНЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ИНН 2712013998 ОГРН 1022700758882)

2. **Юридический адрес:** 681076, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Р-Н КОМСОМОЛЬСКИЙ, П СНЕЖНЫЙ, УЛ РЕЧНАЯ Д. 1

Фактический адрес: Хабаровский край, р-н Комсомольский, п Снежный, ул Речная, д. 1

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 27-01-02/02718-25 - вода плавательных бассейнов,

Проба № 27-01-02/02719-25 - вода плавательных бассейнов

4. **Место отбора:**

Проба № 27-01-02/02718-25 - Поверхностный слой воды бассейна, Хабаровский край, р-н Комсомольский, п Снежный, ул. Речная, д. 1,

Проба № 27-01-02/02719-25 - Глубинный слой воды бассейна, Хабаровский край, р-н Комсомольский, п Снежный, ул. Речная, д. 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 27-01-02/02718-25 - 28.04.2025 08:50 - 08:52,

Проба № 27-01-02/02719-25 - 28.04.2025 08:52 - 08:55

Ф.И.О., должность: Крячко И. В. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР" СНЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Условия доставки: Соответствуют НД

Протокол испытаний № 27-01-02/02718-25 - 27-01-02/02719-25 от 30.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"

Юридический адрес: 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13
e-mail: fbuz@27.khv.ru
ОГРН 1052700148335 ИНН 2721124655

Адреса мест осуществления деятельности: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, помещение 1002, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 682813, Хабаровский край, Советская Гавань г, Киевская ул, дом 35, тел.: 8(42137) 7-09-67, e-mail: vaninocg@mail.vanino.ru; 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680021, Хабаровский край, Хабаровск г, Станционная ул, дом 4А, тел.: 8 (4212) 78-97-79, e-mail: fizfactor.khv@mail.ru; 682460, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре г, Володарского ул, дом 22, тел.: 8 (42135)2-24-36, e-mail: cgsn@nikol.ru; 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63, тел.: 8(4212)78-99-15, e-mail: bak_lab27@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AT64



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.Ю. Мисюра
30.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27-01-02/02718-25 - 27-01-02/02719-25 от 30.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР" СНЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ИНН 2712013998 ОГРН 1022700758882)

2. **Юридический адрес:** 681076, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Р-Н КОМСОМОЛЬСКИЙ, П СНЕЖНЫЙ, УЛ РЕЧНАЯ Д. 1

Фактический адрес: Хабаровский край, р-н Комсомольский, п Снежный, ул Речная, д. 1

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 27-01-02/02718-25 - вода плавательных бассейнов,

Проба № 27-01-02/02719-25 - вода плавательных бассейнов

4. **Место отбора:**

Проба № 27-01-02/02718-25 - Поверхностный слой воды бассейна, Хабаровский край, р-н Комсомольский, п Снежный, ул. Речная, д. 1,

Проба № 27-01-02/02719-25 - Глубинный слой воды бассейна, Хабаровский край, р-н Комсомольский, п Снежный, ул. Речная, д. 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 27-01-02/02718-25 - 28.04.2025 08:50 - 08:52,

Проба № 27-01-02/02719-25 - 28.04.2025 08:52 - 08:55

Ф.И.О., должность: Крячко И. В. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР" СНЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Условия доставки: Соответствуют НД

Протокол испытаний № 27-01-02/02718-25 - 27-01-02/02719-25 от 30.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.04.2025 10:50

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 27-01-02/02718-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 27-01-02/02719-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1678/25 от 28 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 27-01-02/02718-3-25, 27-01-02/02719-3-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/6Б	12020
2	Термальная комната, Термальная комната №1	1
3	Микроскоп медицинский, МИКМЕД-5	ВВ0549 В.2
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-142Б	4552

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, помещение 1002
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 27-01-02/02718-25
Образец поступил 28.04.2025 11:35
дата начала испытаний 28.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 30.04.2025 14:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Staphylococcus aureus	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.11.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Место осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, помещение 1002

Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 27-01-02/02719-25
Образец поступил 28.04.2025 11:35

дата начала испытаний 28.04.2025 11:45, дата окончания испытаний 30.04.2025 14:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Staphylococcus aureus	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.11.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Личинки гельминтов	дм ³	Не обнаружено в 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2-5.1.3
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	10	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
5	Цисты патогенных кишечных простейших	дм ³	Не обнаружено в 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2-5.1.3
6	Яйца гельминтов	дм ³	Не обнаружено в 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³ (экз.)	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2-5.1.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.Н. Тарасенко, менеджер по работе с клиентами

Конец протокола испытаний № 27-01-02/02718-25 - 27-01-02/02719-25 от 30.04.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 27-01-02/02718-25 - 27-01-02/02719-25 от 30.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)